Reviewed for Code Compliance
Inspections Division
Approved with Conditions
Date: 07/08/15

Occupant Load

Studio 1 - 23.6x36 = 849.6/50 = 16.9
Studio 2 - 42x36.5 = 1533/50 = 30.66
Offices - 23.5x46.5 = 1092.75/100 = 10.92
Storage - 40x36.5 = 1460/300 = 4.87
Mezzanine - 12x32 = 384/300 = 1.28

Total Occupant Load = 65